



注意

据付禁止方向

縦方向に設置の際は、受光部が下（ドライエア吹出口が左）にならないようにしてください。

・正常に運転しない場合があります。

製品コーナ一部印位置

必要寸法図情報

注) 左図の寸法以下で施工すると、本体の据付けが出来ない場合があります。

ドライエア吹出口

排水ホース貫通穴

(単位:mm)

注意

吹出口が上にくる場合は天井面から本体を15cm以上離してください。

注意

ドライエア吹出口の近くに障害物がある場合は本体を障害物から15cm以上離してください。

2P088874-1H